



Утверждено:
Глава Слюдянского МО

В.Н. Сендзяк

26.11.2021

**Техническое задание на выполнение
муниципальной работы «Организация уличного освещения»
для МБУ «Благоустройство» на 1 полугодие 2022 год**

Муниципальная работа: «Организация уличного освещения» включает в себя:

1. Организация освещения улиц;
2. Содержание приборов освещения, опор и линий электропередач

**1. План работ по уличному освещению на территории Слюдянского
муниципального образования**

№	Мероприятия	Количество материала	Срок исполнения
1. Проведение новых линий уличного освещения			
1	ул. Амбулаторная, 8,9,10	СИП - 111 м Опора – 3 шт. Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	июнь
2	Пер. Красногвардейский, 1, 3, ул. Фрунзе 5	СИП - 97 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 3 шт. Светильник - 3 шт.	июнь
3	Освещение дет.площадки по ул. Советская д. 60, Ленина 119 А	СИП - 60 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 2 шт. Светильник - 2 шт.	июнь
4	Освещение дет.площадки по ул. 40 Лет Октября, в районе д. 34	СИП - 50 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 1 шт. Светильник - 1 шт.	июнь
5	Освещение дет.площадки по пер. Безымянный в районе д. 11-19	Кронштейн - 1 шт. Светильник - 1 шт.	май
6	Освещение дет.площадки по ул. Советской , в районе д. 39	СИП - 35 м Опора – 1 шт. Кронштейн - 1 шт. Светильник - 1 шт.	июнь

	ИТОГО	СИП – 353 м. Опора – 7 шт. Светильники – 11 шт. Кронштейн – 11 шт.	
--	-------	---	--

2. Ремонт уличного освещения			
1.		СИП – 300 м. Светильники – 20 шт. Кронштейн – 20 шт.	

1. Требования по выполнению работ

Работы должны проводиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, согласно действующему законодательству, в том числе следующим документам:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Приказ от 19 июня 2003 г. N 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*)
- Приказ Министерства Энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное.
- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
- ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог».
- Градостроительный кодекс РФ.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество.

Перед началом производства любых земляных работ Исполнитель должен вызвать владельцев подземных коммуникаций (при установке опор и пр.). Ответственность за повреждение сетей лежит на Исполнителе.

2. Организация безопасности работ

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности, безопасности дорожного движения. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Исполнитель.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Исполнителя.

Обеспечение работ необходимыми материалами, оборудованием, механизмами и инструментами, техническими и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Заведующий отделом дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения



Д.С. Осипова