Отчет по микробиологическим, органолептическим, обобщённым и неорганическим показателям скважин и распределительной сети за февраль

	Дата	Микробиолог. 03.02.2026г			Микробиолог. 10.02.2026г			Микробиолог. 17.02.2026г			Микробиолог. 24.02.2026г			Органолептические 03.02.2026г				Органолептические 10.02.2026г				Органолептические 17.02.2026г				Органолептические 24.02.2026г				Обобщённые											
	Адрес точки отбора	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные в колиформные	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные в колиформные	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные в колиформные	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные в колиформные	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	pH	Окисляемость	Жёсткость	сухой остаток	Нефтепродукты	АПАВ	Фенолы	Аммоний	Нитриты	Нитраты	Сульфаты
	Ист. Шахтёрский (штольня)				0	не обн	не обн																																
П/п в сеть	Ист. Шахтерский (насосная)	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	2	не обн	не обн	0	не обн	не обн	< 1,0	8,6± 2,58	0,00	0,00	< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00									8,12±0,2	1,14±0,23	2,68±0,4	120	<0,005	<0,025	<0,025				
Р/с	ул.Бабушкина,16				0	не обн	не обн				2	не обн	не обн					< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00	< 1,0	3,1± 0,93	0,00	0,00	< 1,0	2,1± 0,63	0,00	0,00	8,10±0,2	1,16±0,23	2,62±0,3	112	<0,005	<0,025	<0,025				
р/с	ул.Горная,19				0	не обн	не обн				2	не обн	не обн					< 1,0	1,6± 0,48	0,00	0,00					< 1,0	3,0± 1,17	0,00	0,00			2,58±0,39									
Р/с	Ул. Советская,28										0	не обн	не обн					< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00					< 1,0	3,5± 1,05	0,00	0,00			2,63±0,39									
Р/с	ул.Ивана Тонконога,25				2	не обн	не обн				0	не обн	не обн					2,94± 0,59	4,8± 1,44	0,00	0,00					< 1,0	4,3± 1,29	0,00	0,00			2,63±0,39									
Р/с	Ул. 40 лет Октября,11				0	не обн	не обн											< 1,0	2,0± 0,67	0,00	0,00					< 1,0	4,2± 1,26	0,00	0,00			2,63±0,39									
Р/с	Ул.Ленина 190				0	не обн	не обн											< 1,0	3,0± 1,08	0,00	0,00											2,63±0,39									
Р/с	Ул. Комсомольская,50				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	2,0± 0,67	0,00	0,00					< 1,0	4,0± 1,2	0,00	0,00			2,60±0,39									
ЦС	Скв. Комсомольская,16/1	0	не обн	не обн										< 1,0	4,1± 1,23	0,00	0,00													8,02±0,2	1,28±0,26	2,57±0,3	144	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	2,02±0,3	11,35±2,2
	р-р скв. Комсомольская,16/1	0	не обн	не обн										< 1,0	4,1± 1,23	0,00	0,00													8,0±0,2	1,32±0,26	2,56±0,3	140	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	2,01±0,4	12,06±2,4
ЦС	Скв. Комсомольская,69/1										0	не обн	не обн													< 1,0	6,0± 1,8	0,00	0,00	8,02±0,2	1,52±0,30	2,92±0,4	160±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
	р-р скв. Комсомольская,69/1										0	не обн	не обн													< 1,0	6,0± 1,8	0	0	8,01±0,2	1,54±0,31	2,90±0,4	170±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
ЦС	Скв. Кутелева,74/1																																								
	р-р скв. Кутелева,74/1																																								
ДЦС	скв.8 Марта	0	не обн	не обн										< 1,0	0,0± 2,07	0,00	0,00																								
	резервуар скв.8 Марта	0	не обн	не обн										< 1,0	0,0± 2,07	0,00	0,00													8,0±0,2	1,20±0,24	2,16±0,3	124	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	1,90±0,3	12,68±2,6
Р/с	Ул. Шахтерская,69	1	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	2,8± 0,84	0,00	0,00													7,99±0,2	1,22±0,24	2,18±0,3	124	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	1,88±0,3	13,02±2,6
Р/с	Ул. Коммунальная	0	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	1,3± 0,39	0,00	0,00					< 1,0	5,4± 1,62	0,00	0,00							2,65±0,40									
Р/с	Ул. Слюдяная	0	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	4,7± 1,41	0,00	0,00					< 1,0	< 1,0	0,00	0,00							2,63±0,39									
Р/с	Ул. Строителей	0	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	1,3± 0,39	0,00	0,00					< 1,0	4,1± 1,23	0,00	0,00							2,60±0,39									
р/с	Ул. Полевая	0	не обн	не обн										< 1,0	3,5± 1,05	0,00	0,00					< 1,0	< 1,0									2,63±0,39									
Р/с	Ул. Щорса	0	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	1,6± 0,54	0,00	0,00					< 1,0	< 1,0	0,00	0,00							2,60±0,39									
Р/с	Ул. Слюдянских Красногвар.,14	1	не обн	не обн				0	не обн	не обн				< 1,0	3,1± 0,93	0,00	0,00					< 1,0	4,5± 1,35	0,00	0,00							2,60±0,39									
Р/с	Пер. Рудничный	3	6,3	не обн				2	2	не обн				< 1,0	2,4± 0,72	0,00	0,00					< 1,0	4,1± 1,23	0,00	0,00							2,58±0,39									
ЦС	Скв. Амбулаторная,16А/1																															2,63±0,39									
Р/с	Ул. Некрасова				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	4,6± 1,38	0,00	0,00					< 1,0	4,7± 1,41	0,00	0,00												
Р/с	Ул. Куприна										0	не обн	не обн													2,28± 0,46	10,6±2,12	0,00	0,00												
Р/с	Ул. Перевальская																																								
Р/с	О/сооружения Перевал				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	1,6± 0,48	0,00	0,00					< 1,0	3,0± 1,17	0,00	0,00												
ЦС	Скв. Квартал №3(теплопункт)																																								
	р-р скв. Кватрал№3																																								
ЦС	Скв. Подгорная,9/1																																								
П/п в сеть	р-р скв. Подгорная,9/1				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	1,3± 0,39	0,00	0,00	< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00	< 1,0	1,5± 0,45	0,00	0,00												
Р/с	Лаборатория				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	2,1± 0,63	0,00	0,00					< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00												
ЦС	Скв. Базовый,5/1																																								
П/п в сеть	р-р скв. Базовый,5				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00	< 1,0	2,0± 0,87	0,00	0,00	< 1,0	2,0± 0,87	0,00	0,00												
Р/с	ул.Заречная,8							0	не обн	не обн												< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00														
ЦС	Скв. Ленина,33/1																																								
	р-р скв. Ленина, 33/1																																								
ЦС	Скв Менделеева,4а/1							1	не обн	не обн																														
Р/с	Ул Менделеева,19				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн									< 1,0	2,4± 0,72	0	0					8,0±0,2	1,34±0,27	2,47±0,3	142	<0,005	<0,025	<0,0005				
ДЦС	Скв.Зелёная,5/1																																								
	р-р скв. Зеленая,5/1																																								
ЦС	Скв. Первомайская,16а/1										0	не обн	не обн																												
П/п в сеть	р-р скв. Первомайская,16а/1				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	3,6± 1,08	0,00	0,00	< 1,0	4,0± 1,2	0,00	0,00	1,84± 0,37	12,2±2,44	0,00	0,00	7,90±0,2	1,84±0,37	3,76±0,4	184±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
Р/с	ул. Первомайская,10				0	не обн	не обн											1,24± 0,25	4,0± 1,2	0,00	0,00					1,76± 0,35	12,2±2,44	0,00	0,00	7,88±0,2	1,88±0,38	3,75±0,4	184±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
ЦС	Скв. Первомайская,52																																								
	р-р скв. Первомайская,52																																								
ЦС	п. Сух. Ручей, скв. Профсоюзная,17д/1																																								
Р/с	п.Сухой ручей,ул.Линейная,4а				2	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	3,8± 1,14	0,00	0,00					< 1,0	5,4± 1,62												
ЦС	Скв. Карьерная,20/1																																								
	р-р скв.Карьерная, 20/1																																								
ЦС	Скв. Ленина,25																																								
П/п в сеть	р-р скв. Ленина,25				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	2,4± 0,72	0,00	0,00	< 1,0	2,5± 0,75	0,00	0,00	< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00												
Р/с	ул. Ленина,23 б				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	2,1± 0,63	0,00	0,00					< 1,0	2,0± 0,78	0,00	0,00												
Р/с	ул. Солнечная,22							2	не обн	не обн																														
ЦС	Скв. Солнечная, 6/1							0	не обн	не обн												< 1,0	4,9± 1,47	0,00	0,00														
	р-р скв.Солнечная, 6/1							0	не обн	не обн												< 1,0	6,1± 1,83	0,00	0,00					7,93±0,2	1,26±0,26	2,58±0,3	184±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
ЦС	скв. Промлощадка																					< 1,0	5,8± 1,74	0	0					7,94±0,2	1,36±0,27	2,60±0,3	188±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005				
п/п в сеть	р-р скв. Промплощадка				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	1,7± 0,51	0,00	0,00	< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00	< 1,0	2,9± 0,87	0,00	0,00												
	котельная "Перевал"							0	не обн	не обн												< 1,0	< 1,0	0,00	0,00														
Цс	Сух. Сух. руч. скв. Зои Космедемьянской,7/1																	< 1,0	4,7± 1,41	0,00	0,00																		
п/п в сеть	Сух. Руч. р-р скв.Зои Космедемьянской,7/1				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	3	не обн	не обн									< 1,0	3,6± 1,08	0,00	0,00	3,8± 0,76	22,8± 4,56	0,00	0,00										
Р/с	п.Сухой Ручей,ул.Калинина,4				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					< 1,0	4,4± 1,32	0,00	0,00																		
ЦС	скв. м-н Берёзовый																									< 1,0	8,9± 2,67	0,00	0,00										
Р/с	магазин "Альянс"							0	не обн	не обн												< 1,0	2,4± 0,72	0,00	0,00														

Анализы выполняются по МУК 4.2.3963-23 Питьевая вода соответствует требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" , кроме воды по пер.Рудничный по показателю ОКБ.

Лаборант ХБА Е.Э.Ботвинова

2026 г

Неорганические

Фосфаты	Хлориды	Железо	Медь	Алюминий	Бор	Марганец	Молибден	Фтор	Цинк	Кремний	Хром
<0,05	0,80±0,5	<0,1	<0,02	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,1	0,00	6,48±1,30	<0,02
<0,05	0,9±0,5	<0,1	<0,02	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,1	0,00	6,50±1,3	<0,02
<0,05	0,00±0,5	<0,1	<0,02	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,1	0,00	5,50±1,1	<0,02
<0,05	0,0±0,5	<0,1	<0,02	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,1	0,00	5,03±1,13	<0,02