

Утверждаю:
Врио главы Слюдянского МО
С.А. Абдрахманова



**Техническое задание
на поставку материалов, для проведения мероприятий по переносу трубы
холодного водоснабжения для нужд котельной «Медрезерв» на 2025 год**

1. Место поставки: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева, 21А.

2. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора. Дата и время поставки согласовывается с заказчиком заранее.

В стоимость договора входит стоимость товара, затраты на транспортировку, доставку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3. Объект закупки:

№ п/п	Наименование позиции	Технические характеристики	Ед. изм	Кол- во
1.	Труба ПНД 32х2,4	Диаметр: 32 мм Давление: Ру 12,5 Структура изделия: Гладкая Стандарт: ГОСТ 18599-2001 Тип трубы: Напорная	м	150
2.	Одноходовая резьба 1 1/4", внешняя резьба, нержавеющая сталь	Артикул: 7037552 Состав: Нержавеющая сталь	шт	2
3.	Саморегулирующийся греющий кабель	Тип кабеля: Саморегулирующийся Назначение: Обогрев труб Номинальный ток, А: 65°C Мощность: 40Вт/м Минимальная температура монтажа: -20С Электропитание: ~220-240 В	м	200
4.	Муфта компрессионная ТПК-Аква 32*1 1/4, вр (ПНД)	Материал изделия: пластик Тип фитинга: муфта Тип трубы: полиэтиленовая Диаметр резьбы на выходе: 1 1/4 Резьба: внутренняя	шт	2
5.	Утеплитель 5мм ПФ (1*25) Изоком	Температура применения: -60С до +80С Группа горючести: Г2 Дымообразующая способность: Д2 Группа воспламеняемости: В1	м	25
6.	Лента армирующая Axton 48 мм х 25 м цвет серебристый	Основной материал: ПВХ Длина (м): 25 Ширина (мм): 48 Тип клейкой ленты: Односторонний Особенности продукта: Защита от скольжения Место использования: Внутренний / наружный Цветовая палитра: Серый / серебристый	м	10
7.	Соединительный комплект термоусадочных муфт HeatUp 1 шт для греющего кабеля с наконечником	Тип: Набор для монтажа греющего кабеля	шт	2

8.	Автоматический выключатель 16А 1Р С ВА-101 4,5кА 11054ДЕК	Степень пылевлагозащиты: IP20 Максимальный выходной ток: 4500 А Максимальное входное напряжение: 220В Максимальное сечение провода: 1,5 мм ²	шт	1
9.	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS2*1,5	Диаметр изделия: 10,1 мм Вид исполнения: ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50С до +50С Кабели не распространяет горение: при групповой прокладке по категории А	м	15
10.	Изолента ПВХ 0,13*15мм	Материал: ПВХ Цвет: черный Вулканизация: Нет Двухсторонний: Нет	шт	1
11.	Шаровой кран ПНД PN16 RTP - Цанга D32 мм/Внутренняя трубная резьба 1" (32 мм) компрессионный запорный фитинг для труб ПНД	Тип: Фитинг сантехнический Тип фитинга: Соединение сантехническое Соединение: Цанговый, Резьба Материал: Полипропилен Расположение резьбы: Внутренняя	шт	2
12.	Кран шаровый нержавеющий 2 (ДУ 50 мм)	Тип: Кран шаровый Тип вентиля: Запорный Тип подключения крана: Муфтовый (ВР/НР) Назначение крана: для воды Управление краном: Ручка-рычаг	шт	1
13.	Резьба 2 Ду50 Ру16	Тип: Фитинг сантехнический Тип фитинга: Бочонок сантехнический Соединение: Под сварку, Резьба Материал: Сталь Расположение резьбы: наружная	шт	2
14.	Сгон для труб 2" стальной оцинкованный ДУ-50 мм	Тип: Фитинг сантехнический Тип фитинга: Сгон для труб Соединение: Резьба Материал: Сталь Расположение резьбы: наружная	шт	1
15.	Муфта стальная 2" (ДУ 50)	Тип: Фитинг сантехнический Материал: Сталь Диаметр резьбы: 2" ГОСТ 8954-75	шт	1
16.	Труба (ПНД) ПЭ 100 SDR 11 Ø 25x2,3 мм	Диаметр (мм) - 25 Тип - напорная Марка полиэтилена - PE 100 Диапазон рабочих температур (°С) от 0 до +40 Максимальное рабочее давление (бар) - 10	м	25
17.	Теплоизоляция «Термоком»	Тип: утеплитель Материал: вспененный полиэтилен Толщина, мм: 5 Ширина, м: 1 Длина, м: 25	шт	9
18.	Шаровый кран	Диаметр, мм: 32 Тип соединения: Приварное Материал: Сталь 20 Номинальное давление, Мпа: 4,0	шт	2

19.	Муфта ПНД 32*1 наружная резьба	Материал изделия: пластик Тип фитинга: муфта Тип трубы: полиэтиленовая Диаметр резьбы на выходе: 1 1/4 Резьба: внутренняя	шт	2
20.	Скотч армированный		шт	2
21.	ПНД угол обжимной 32*32		шт	2

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (паспортом (сертификатом) качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.2.1. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и за свой счет.

4.3. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью Поставщика), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Ведущий специалист отдела коммунальной
инфраструктуры и стратегического развития
администрации Слюдянского городского поселения



С.Т. Колечкина