Отчет по микробиологическим, органолептическим, обобщённым и неорганическим показателям скважин и распределительной сети за июнь 2025 г

Дата		Микробиолог. 02.06.2025г			Микробиолог. 16.06.2025г			Микробиолог. 23.06.2025г			Органолептические 02.06.2025г				Органолептические 16.06.2025г				Органолептические 23.06.2025г				Обобщённые							Неоргани					
	Адрес точки отбора	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	pH	Окисляемость	Жёсткость	сухой остаток	Нефтепродукты	АПАВ	Фенолы	Аммоний	Нитриты	Нитраты	Сульфаты	Фосфаты
	Ист. Шахтёрский (штольня)																																		
П/п в сеть	Ист. Шахтерский (насосная)				0	не обн	не обн	1	не обн	не обн					< 1,0	4,7± 1,41	0,00	0,00	< 1,0	6,3± 1,89	0,00	0,00			2,65±0,38										
Р/с	ул.Бабушкина,24							12		2 обн									1,74± 0,2	9,0± 2,7	0,00	0,00			2,58±0,39										
р/с	ул.Горная,19							4	не обн	не обн									< 1,0	7,1± 2,13	0,00	0,00			2,57±0,39										
Р/с	Ул. Советская,28							3	0,3	обн									< 1,0	5,3± 1,59	0,00	0,00			2,55±0,38										
Р/с	Пер. Восточный тупик							0	не обн	не обн									< 1,0	6,3± 1,89	0,00	0,00			2,54±0,38										
Р/с	Ул. 40 лет Октября							0	не обн	не обн									< 1,0	8,4± 2,52	0,00	0,00			2,52±0,35										
Р/с	Ул.Ленина 190							2	не обн	не обн									< 1,0	6,1± 1,83	0,00	0,00			2,58±0,39										
Р/с	Ул. Комсомольская,50							0	не обн	не обн									< 1,0	5,7± 0,71	0,00	0,00			2,57±0,39										
ЦС	Скв. Комсомольская,16																																		
	р-р скв. Комсомольская,16																																		
ЦС	Скв. Комсомольская,69																																		
	р-р скв. Комсомольская,69																																		
ЦС	Скв. Кутелева,74																																		
	р-р скв. Кутелева,74																																		
ДЦС	скв.8 Марта																																		
	резервуар скв.8 Марта																																		
Р/с	ул.Захарова, 6				1	не обн	не обн								< 1,0	4,4± 1,32	0,00	0,00																	
Р/с	Ул. Шахтерская,69	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн				< 1,0	1,5±0,45	0,00	0,00	< 1,0	2,3± 0,69	0,00	0,00							2,67±0,39										
Р/с	Ул. Коммунальная	0	не обн	не обн	2	не обн	не обн				< 1,0	< 1,0	0,00	0,00	< 1,0	< 1,0	0,00	0,00							2,58±0,39										
Р/с	Ул. Слюдяная	0	не обн	не обн	4	не обн	не обн				< 1,0	< 1,0	0,00	0,00	< 1,0	1,8± 0,54	0,00	0,00							2,64±0,38										
Р/с	Ул. Строителей	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн				< 1,0	< 1,0	0,00	0,00	< 1,0	< 1,0	0,00	0,00							2,66±0,38										
р/с	Ул. Полевая	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн				< 1,0	< 1,0	0,00	0,00	< 1,0	1,8± 0,54	0,00	0,00							2,67±0,39										
Р/с	Ул. Щорса	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн				< 1,0	< 1,0	0,00	0,00	< 1,0	1,8± 0,54	0,00	0,00							2,47±0,37										
Р/с	Ул. Слюдянских Красногвар.	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн				< 1,0	2,5± 0,75	0,00	0,00	< 1,0	2,8± 0,84	0,00	0,00							2,49±0,37										
Р/с	Пер. Рудничный	4	не обн	не обн	6	2,3	обн				1,82± 0,3	6,0± 1,8	0,00	0,00	< 1,0	4,1± 1,23	0,00	0,00							2,65±0,38										
Р/с	Ул. Геологов																																		
ЦС	Скв. Амбулаторная																																		
Р/с	Ул. Некрасова							0	не обн	не обн									< 1,0	2,5± 0,75	0,00	0,00													
Р/с	Ул. Куприна							2	не обн	не обн									< 1,0	3,3± 0,99	0,00	0,00													
Р/с	Ул. Перевальская							0	не обн	не обн									< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00													
Р/с	О/сооружения Перевал							0	не обн	не обн									< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00													
ЦС	Скв. Квартал №3(теплопункт)																																		
	р-р скв. Кватрал№3																																		
ЦС	Скв. Подгорная,5																																		
П/п в сеть	р-р скв. Подгорная				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	2,7± 0,81	0,00	0,00	< 1,0	1,3±0,39	0,00	0,00													
Р/с	Лаборатория							0	не обн	не обн									< 1,0	2,4± 0,72	0,00	0,00													
ЦС	Скв. Базовый	8	0,6	не обн							< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00									8,08±0,2	1,29±0,26	2,62±0,38	124,2	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	1,08±0,22	8,96±1,79	<0,05
П/п в сеть	р-р скв. Базовый	12	0,6	не обн	3	не обн	не обн	7	не обн	не обн	< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00	< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00	< 1,0	2,6± 0,78	0,00	0,00	8,00±0,2	1,33±0,27	2,50±0,38	123,6	<0,005	<0,025	<0,0005	<0,1	<0,02	1,12±0,22	9,24±1,85	<0,05
Р/с	ул.Заречная,8				0	не обн	не обн								< 1,0	1,3± 0,39	0,00	0,00																	
ЦС	Скв. Ленина,33				11	3,3	не обн								< 1,0	4,2± 1,26	0,00	0,00					8,06±0,2	1,28±0,26	2,62±0,42	183,4±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
	р-р скв. Ленина, 33				17	4	обн								< 1,0	4,3± 1,29	0,00	0,00					8,04±0,2	1,31±0,26	2,63±0,42	188,8±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
ЦС	Скв Менделеева																																		
Р/с	Ул Менделеева,19							2	не обн	не обн									< 1,0	2,0± 0,6	0,00	0,00													
ДЦС	Скв.Зелёная																																		
	р-р скв. Зеленая																																		
ЦС	Скв. Первомайская,16а																																		
П/п в сеть	р-р скв. Первомайская,16а				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00	< 1,0	2,6± 0,78	0,00	0,00													
Р/с	ул. Первомайская,10							2	не обн	не обн									< 1,0	3,4± 1,02	0,00	0,00													
ЦС	Скв. Первомайская,52				10	не обн	не обн								< 1,0	1,6± 0,48	0,00	0,00					8,10±0,2	1,19±0,24	2,57±0,39	150,6±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
	р-р скв. Первомайская,52				6	не обн	не обн								< 1,0	1,6± 0,48	0,00	0,00					8,09±0,2	1,24±0,25	2,59±0,39	154,2±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
ЦС	п. Сух. Ручей, скв. Профсоюзная																																		
Р/с	п.Сухой ручей,ул.Линейная,4а							0	не обн	не обн									< 1,0	3,1± 0,93	0,00	0,00													
ЦС	Скв. Карьерная,20																																		
	р-р скв.Карьерная, 20																																		
ЦС	Скв. Ленина,25	0	не обн	не обн							< 1,0	< 1,0	0,00	0,00									7,82±0,2	1,78±0,36	5,72±0,86	296,2±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
П/п в сеть	р-р скв. Ленина,25	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	< 1,0	< 1,0	0	0	< 1,0	1,1± 0,33	0,00	0,00	< 1,0	2,5± 0,75	0,00	0,00	7,81±0,2	2,0±0,40	5,67±0,85	299,6±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
Р/с	ул. Ленина,23 б							0	не обн	не обн									< 1,0	1,5± 0,45	0,00	0,00													
Р/с	ул. Солнечная,22				5	не обн	не обн								< 1,0	5,0± 1,50	0,00	0,00																	
ЦС	Скв. Солнечная, 6																																		
	р-р скв.Солнечная, 6																																		
ЦС	скв. Промплощадка							0	не обн	не обн									< 1,0	2,3±0,69	0,00	0,00	7,80±0,2	1,51±0,30	2,60±0,39	146,4	<0,005	<0,025	<0,0005					
п/п в сеть	р-р скв. Промплощадка				0	не обн	не обн	0	не обн	не обн					< 1,0	2,2± 0,66	0,00	0,00	< 1,0	2,1±0,63	0,00	0,00	7,79±0,2	1,65±0,33	2,62±0,39	150,2±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
	котельная "Перевал"				0	не обн	не обн								< 1,0	1,9± 0,57	0,00	0,00																	
Цс	п. Сух. руч. скв. Зои Космедемьянской							0	не обн	не обн									< 1,0	4,5±1,35	0	0	8,03±0,2	1,67±0,33	3,42±0,51	190,2±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
п/п в сеть	Сух. Руч. р-р скв.Зои Космедемьянской				0	не обн	не обн	6	не обн	не обн					< 1,0	3,9± 1,17	0,00	0,00	< 1,0	4,4±1,32	0,00	0,00	8,01±0,2	1,72±0,34	3,45±0,52	196,4±7,1	<0,005	<0,025	<0,0005					
Р/с	Кафе Золотая Юрта							0	не обн	не обн									< 1,0	4,2± 1,26	0,00	0,00													
ЦС	скв. м-н Берёзовый																																		
Р/с	магазин "Альянс"				0	не обн	не обн								< 1,0	2,9± 0,87	0,00	0,00																	

Анализы выполняются по МУК 4.2.3963-23 Питьевая вода соответствует требованиям Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" .

Инженер-микробиолог Е.Э.Ботвинова

ческие

Хлориды	Железо	Медь	Алюминий	Бор	Марганец	Молибден	Фтор	Цинк	Хром	Кремний	