



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2026 № 478

О внесении изменений в постановление администрации от 28.05.2026 № 397 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального образования на период до 2031 года на 2027 год»

На основании акта обследования централизованной системы теплоснабжения Слюдянского муниципального образования, в целях корректировки сведений актуальной редакции схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального образования на период до 2031 года, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 11.03.2014 № 145, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», по результатам проведенных публичных слушаний от 17.07.2026 года, руководствуясь статьями 10, 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 23.12.2005 года регистрационный № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 января 2026 года №RU385181042026001,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 28.05.2026 № 397 «Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального образования на период до 2031 года на 2027 год» следующие изменения:

1.1. В части 3 «Тепловые сети, сооружения на них» в п.1.3.1 «Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения», таблицу 1.33 Протяженность тепловых сетей от источников тепловой энергии, читать в новой редакции:

«Таблица 1.33 Протяженность тепловых сетей от источников тепловой энергии

Источник тепловой энергии	Вид теплоносителя	Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км	Температурный график
Котельная «Центральная»	вода/пар	16,344	95/70
Котельная «Рудо»	вода	5,167	95/70
Котельная «Перевал» (м-н «Березовый»)	вода	9,216	110/70
Котельная «СМП»	вода	1,136	75-60
Котельная «Стройка»	вода	2,961	75-60
Котельная «Собственная база»	вода	0,269	75-60
Котельная «Дом Ребенка»	вода	0,305	75-60
Котельная «Ростелеком»	вода	0,108	75-60
Котельная «Резерв»	вода	0,520	75-60
Котельная «Сухой ручей»	вода	0,046	75-60
всего		36,072	

».

1.2. В пункте 1.3.10 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, в таблицу 1.36 «Информация о каждом трубопроводе сети теплоснабжения» читать в новой редакции».

«Таблица 1.36 «Информация о каждом трубопроводе сети теплоснабжения»

№ п/п	Котельная	Протяженность участка тепловой сети, L, м	Количество тепловых камер, ед.	Диаметр условного прохода теплопроводов, d, м	Количество труб в тепловой сети	Вид теплоносителя	Способ прокладки теплопроводов	Разность геодезических отметок
1	Котельная «Центральная»	1760	20	0,2	2	Вода	Наземный	15
2	Котельная «Центральная»	630	15	0,4	2	Вода	Подземный	15
3	Котельная «Центральная»	1209	12	0,35	2	Вода	Подземный	15
4	Котельная «Центральная»	46	1	0,3	2	Вода	Подземный	15
5	Котельная «Центральная»	1421	14	0,25	2	Вода	Подземный	15
6	Котельная «Центральная»	1670	22	0,2	2	Вода	Подземный	15
7	Котельная «Центральная»	1601	12	0,15	2	Вода	Подземный	15
8	Котельная «Центральная»	40	12	0,125	2	Вода	Подземный	15
9	Котельная «Центральная»	1821	18	0,1	2	Вода	Подземный	15
10	Котельная «Центральная»	2557	11	0,08	2	Вода	Подземный	15
11	Котельная «Центральная»	1420	5	0,07	2	Вода	Подземный	15
12	Котельная «Центральная»	2169	25	0,05	2	Вода	Подземный	15
13	Котельная «Рудо»	96	3	0,3	2	Вода	Подземный	52,1
14	Котельная «Рудо»	430	3	0,2	2	Вода	Подземный	52,1
15	Котельная «Рудо»	1048	30	0,15	2	Вода	Подземный	52,1
16	Котельная «Рудо»	3593	15	0,1	2	Вода	Подземный	52,1
17	Котельная «Перевал»	63	1	0,35	2	Вода	Подземный	68,2
18	Котельная «Перевал»	304	5	0,3	2	Вода	Подземный	68,2
19	Котельная «Перевал»	103	3	0,25	2	Вода	Подземный	68,2
20	Котельная «Перевал»	4683	7	0,2	2	Вода	Подземный	68,2

21	Котельная «Перевал»	219	6	0,15	2	Вода	Подземный	68,2
22	Котельная «Перевал»	710	16	0,125	2	Вода	Подземный	68,2
23	Котельная «Перевал»	414	4	0,1	2	Вода	Подземный	68,2
24	Котельная «Перевал»	1187	16	0,08	2	Вода	Подземный	68,2
25	Котельная «Перевал»	330	14	0,07	2	Вода	Подземный	68,2
26	Котельная «Перевал»	1203	27	0,05	2	Вода	Подземный	68,2
27	Котельная «Стройка»	70	3	0,3	2	Вода	Подземный	6,1
28	Котельная «Стройка»	377	6	0,2	2	Вода	Подземный	6,1
29	Котельная «Стройка»	1126	23	0,15	2	Вода	Подземный	6,1
30	Котельная «Стройка»	1356	9	0,1	2	Вода	Подземный	6,1
31	Котельная «Стройка»	102	8	0,08	2	Вода	Подземный	6,1
32	Котельная «Дом Ребенка»	305	1	0,219	2	Вода	Надземный	
33	Котельная «Собственная база»	117	2	0,1	2	Вода	Подземный	1
34	Котельная «Собственная база»	152	1	0,05	2	Вода	Подземный	1
35	Котельная «Ростелеком»	50	2	0,07	2	Вода	Подземный	1
36	Котельная «Ростелеком»	15	1	0,05	2	Вода	Подземный	1
37	Котельная «Ростелеком»	43	1	0,025	2	Вода	Подземный	1
38	Котельная «СМП»	366	2	0,15	4	Вода	Подземный	4,3
39	Котельная «СМП»	652	2	0,1	4	Вода	Подземный	4,3
40	Котельная «СМП»	118	2	0,08	4	Вода	Подземный	4,3
41	Котельная «Резерв»	430	7	0,1	2	Вода	Подземный	5,5
42	Котельная «Резерв»	50	1	0,05	2	Вода	Подземный	5,5
43	Котельная «Резерв»	40	1	0,025	2	Вода	Подземный	5,5
44	Котельная «Сухой Ручей»	46	1	0,05	2	Вода	Подземный	2
Всего:		36 072						

Всего протяженность водяной сети теплоснабжения составляет 36 072 метров в двухтрубном исчислении. Материальная характеристика сети теплоснабжения равна 3530.0 м², ёмкость равна 900.85 м³. На основе норм удельных потерь тепла из приложений Порядка для всех имеющихся диаметров трубопроводов рассчитаны потери тепла через изоляцию трубопроводов в отопительный период, приведенные в таблице 1.37. На рисунке 1.6. приведена доля потерь в сетях к отпуску тепловой энергии с котельных».

1.3. В Главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" таблицу 10.3 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей (с НДС и в ценах соответствующих лет, млн. руб.) читать в новой редакции. (Приложение №1)

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gorod-sludyanka.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИО главы Слюдянского городского поселения
Слюдянского муниципального района
Иркутской области



С.А. Абдрахманова

Приложение № 1 к постановлению
администрации Слюдянского
городского поселения
от 20.07.2026 № 478

№ п/п	Мероприятие	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
Мероприятия концессионного соглашения																		
1	Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №3 котельная «Стройка»	0,72																
2	Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №5 котельная «Стройка»		0,72															
3	Установка частотного регулятора на воздухоподушку КОС г.Слюдянка	0,84																
4	Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №2 котельная «СМП»		0,6															
5	Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №3 котельная «СМП»						0,6											
6	Котельные «Центральная», «Рудо», «Перевал». Проектирование и установка системы организации вихревого движения дымовых газов паровых котлов КЕ-25, КЕ-10, КЕ-6,5		1,38	0,96														
7	Котельная «Центральная» Установка частотных преобразователей в количестве 4 шт. суммарной мощностью 630 кВт	2,48																
8	Котельная «Рудо». Установка частотных преобразователей в количестве 3 шт. суммарной мощностью 345 кВт	1,48																
9	Котельная «Перевал». Установка частотных преобразователей в количестве 2 шт суммарной мощностью 215 кВт		0,9															
10	Объединение котельной "РУДО" и "Дом Ребенка", строительство сети 200 м. Ду 50-80 мм			0,62														
11	Реконструкция тепловой сети от котельной «Рудо» до домов по ул. Шахтерская 20, 22			2,03			0,9											
12	Замена трансформатора КТПН 630/6/0,4 на тепловом пункте м.р. «Перевал».						1,10											
13	Монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии на котельных «Центральная», «Рудо», «Перевал», тепловых пунктах «ЦТП», «НТП» - 8шт				2,34													
14	Замена вертикальных и горизонтальных теплообменников Нижнего Теплового Пункта на Ридан НН21-3 шт (контур Квартал)						5,92											
15	Котельная «СМП» Модернизация газоходов всего котлового оборудования						0,76											
16	Котельная «Стройка» установка экономайзера						0,33											
17	Модернизация котельной «СМП» с установкой двух водогрейных котлов типа КВм-2,5-95ШП											12,458						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]