

Отчет по выполнению ремонта внутридомовых инженерных сетей МКД г. Слюдянка, мкр. «Берёзовый».

ОЗП 2025-2026гг.

п/п №	Адрес	Выполняемые работы	период выполнения работ					
			июн.25	июл.25	авг.25	сен.25	окт.25	ноя.25
1	мкр. Березовый, дом 1	1. Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения, гидравлические испытания системы центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и радиаторах МКД 1-10 2. Прочистка фильтров на узлах отопления МКД 1-10 3. Прочистка фильтров на узлах ГВС 1-10 4. Ревизия и ремонт(замена) соединений на полипропиленовых трубопроводах и вентилей запорной арматуры. МКД 1-10, с заложенной стоимостью 15 000руб. 5. Ревизия вентилей запорной арматуры МКД 1-10 6. Ревизия аппаратов проводов, аппаратов защиты 1-10 7. Замер сопротивления изоляции внутренних электрических сетей МКД 1-10 8. Установка манометров. 10 000руб.	выполнено					
2	мкр. Березовый, дом 2		выполнено					
3	мкр. Березовый, дом 3		выполнено					
4	мкр. Березовый, дом 4			выполнено				
5	мкр. Березовый, дом 5			выполнено				
6	мкр. Березовый, дом 6			выполнено				
7	мкр. Березовый, дом 7				выполнено	выполнено		
8	мкр. Березовый, дом 8					выполнено	выполнено	
9	мкр. Березовый, дом 9					выполнено	выполнено	
10	мкр. Березовый, дом 10					выполнено	выполнено	



Ген. директор ООО "Байкал" Э. Стародубцева